

Luleå 2020-08-26

Fastighetsbeteckning Hedlundsväg slagvatten
Vattentäkt Grävd brunn
Övrigt Slagvattens fritidsförening

Provnr A70792 Kundnr 40074

Jessica Turpers
Skvaltvägen 3

79433 Orsa

Analysutlåtande

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Escherichia coli (E. coli) - Tjänligt med anmärkning (h)

Förekomsten av E.coli (hälsomässig anmärkning) indikerar fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Luleå 2020-08-26

Fastighetsbeteckning Hedlundsväg slagvatten
Vattentäkt Grävd brunn
Övrigt Slagvattens fritidsförening

Provnr A70792 Kundnr 40074

Jessica Turpers
Skvaltvägen 3

79433 Orsa

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	A70792	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Provtagningsdatum	2020-08-05 2100			
Ankomstdatum	2020-08-06 1900			
Mikrob. analys påbörjad	2020-08-06 1923			
Ankomsttemp °C Mikro	8.5	°C		
Odlingsb. mikroorganismer 22°C*	9	st/ml	0 - 1000	Tjänligt
Koliforma bakterier*	5	st/100ml	0 - 50	Tjänligt
Escherichia coli (E.coli)*	1	st/100ml	0 - 1	Tjänligt med anmärkning

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.